



ТО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе  
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе)  
проспект, дом 4а, город Искитим, индекс 633208  
тел/факс (8-383-43) 2-55-27 E-mail: filial\_cg-isk@mail.ru ОКПО 05179340 ОГРН 1055406020845  
ИНН/КПП 5406305556/540602001

20.02.2024г. № 32/0323

Начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по  
НСО в Искитимском районе  
Докторович А.А.

Согласно предписания, определения

Плана задания \_\_\_\_\_

Направляю Вам \_\_\_\_\_

1. Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы \_\_\_\_\_

2. Акта санитарного обследования \_\_\_\_\_

3. Протоколы лабораторных исследований \_\_\_\_\_

Эксп. закл. 32.000187- МУП Заковряжское ЖЖХ

Эксп. закл. 32.000186- МУП Шипуновское ЖЖХ

Территориальный отдел ТУ  
Роспотребнадзора по НСО  
в Искитимском районе  
входящий № 58/1  
от «20» 02 2024 г.  
подпись \_\_\_\_\_

И.о. главного врача филиала

Закиров Р.А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе  
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

633208 Новосибирская область, г. Искитим, пр-т Юбилейный, 4а

Тел/факс: 2-55-27 E-mail: filial\_cg-isk@mail.ru

ОКПО \_\_\_\_\_ ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/540601001

**Экспертное заключение**

по результатам лабораторных исследований

№ 32.000187 от 20.02.2024г.

1. **Наименование образца (пробы):** 1. вода питьевая централизованного водоснабжения;
2. **Дата изготовления \*:**
3. **Изготовитель \*:**
4. **Объем партии \*:**
5. **Цель отбора:** Социально-гигиенический мониторинг, предписание № 54-00-10/017-138-2024 от 11.01.2024г.;
6. **Наименование объекта:** МУП «Заковряжинское ЖКХ»
7. **Адрес объекта:** 633632, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗУНСКИЙ Р-Н, 2 ШИПУНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С. ЗАКОВРЯЖИНО, УЛ. ЛЕНИНА, Д.1;
8. **Место (адрес) отбора:** 1. МУП «Заковряжинское ЖКХ» скважина № 22033, кран, Новосибирская обл., р-н Сузунский, с. Заковряжино, ул. Ленина, код образца: 54-00-32/00440-07-24;
9. **Для экспертизы представлены документы:**  
- протокол испытаний 1. № 54-00-32/00440-24 от 20.02.2024г., выданный ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе;
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
11. **Заключение:**  
Проба 1: вода питьевая централизованного водоснабжения, код образца: 54-00-32/00440-07-24, по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по содержанию железа (превышает в 13,9 раза), мутности (превышает в 14,4 раза).

Врач по общей гигиене,  
эксперт:

В.Б. Дорохов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38  
e-mail: cgnso@sn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41, тел.: 8 38346 22 909, e-mail: suzunosp@mail.ru; 633208, Новосибирская обл, Искитим г, Юбилейный пр-кт, дом 4в, тел.: 8 (38343) 2-55-32; 8(38343) 2-55-27, e-mail: filial\_cg-isk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя ИЛЦ

МП

И.В. Тюркин

20.02.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-32/00440-24 от 20.02.2024

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5406306550 ОГРН 1055406024794)

2. Юридический адрес: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 7А  
Фактический адрес: обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Челюскинцев, д. 7а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "ЗАКОВРЯЖИНСКОЕ ЖСХ", скважина 22033, крап, Новосибирская обл, р-н Сузунский, с Заковряжино, ул Ленина

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.02.2024 10:05 - 10:15

Ф.И.О., должность: Бельская Наталья Владимировна Помощник врача по коммунальной гигиене ОГиЭ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в новосибирской области» в Искитимском районе

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.02.2024 13:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Предписание о проведении экспертизы №54-00-10/017-138-2024 от 11 января 2024 г.

Информация (п.п.1-5, 7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ, Акт отбора №32/54-00-10/017-138-2024-025-2 от 14 февраля 2024 г.

Протокол испытаний № 54-00-32/00440-24 от 20.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;  
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-32/00440-07-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод

титриметрическим методом

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы жидкости лабораторные, Анализатор жидкости лабораторный серии «Анион 4100» модель «Анион-4150»	744
2	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53.ВИ 569

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 14.02.2024 13:35 Место осуществления деятельности: 633208, Новосибирская обл, Искитим г, Юбилейный пр-кт, дом 4а дата начала испытаний 14.02.2024 13:45, дата окончания испытаний 20.02.2024 10:34					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,58±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	4,17±0,63	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Запах при 20 °С; запах при 60 °С	балл	2/0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5,6
4	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	21,6±3,0	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Перманганатная окисляемость	мг/дм <sup>3</sup>	2,71±0,27	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности P=0,95 и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола:  
В.М. Кондахова, Инженер

Конец протокола испытаний № 54-00-32/00440-24 от 20.02.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе  
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

633208 Новосибирская область, г. Искитим, пр-т Юбилейный, 4а

Тел/факс: 2-55-27 E-mail: filial\_cg-isk@mail.ru

ОКПО \_\_\_ ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/540601001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 32.000186 от 20.02.2024г.

1. **Наименование образца (пробы):** 1. вода питьевая централизованного водоснабжения;
2. **Дата изготовления \*:**
3. **Изготовитель \*:**
4. **Объем партии \*:**
5. **Цель отбора:** Социально-гигиенический мониторинг, предписание № 54-00-10/017-138-2024 от 11.01.2024г.;
6. **Наименование объекта:** МУП «Шипуновская ЖКХ»
7. **Адрес объекта:** 633613, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗУНСКИЙ Р-Н, 2 ШИПУНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С. ШИПУНОВО, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д.17;
8. **Место (адрес) отбора:** 1. МУП «Шипуновская ЖКХ» скважина № 1, Новосибирская обл., р-н Сузунский, с. Шипуново, код образца: 54-00-32/00438-07-24;
9. **Для экспертизы представлены документы:**  
- протокол испытаний 1. № 54-00-32/00438-24 от 20.02.2024г., выданный ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе;
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
11. **Заключение:**  
Проба 1: вода питьевая централизованного водоснабжения, код образца: 54-00-32/00285-07-24, по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по содержанию железа (превышает в 6,7 раза), мутности (превышает в 2,14 раза).

Врач по общей гигиене,  
эксперт:

В.Б. Дорохов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38  
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41, тел.: 8 38346 22 909, e-mail: suzunosp@mail.ru; 633208, Новосибирская обл, Искитим г, Юбилейный пр-кт, дом 4а, тел.: 8 (38343) 2-55-32; 8(38343) 2-55-27, e-mail: filial\_cg-isk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ  
заместитель руководителя ИЛЦ

И.В. Тюрин  
20.02.2024

МП

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 54-00-32/00438-24 от 20.02.2024

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5406306550 ОГРН 1055406024794)

2. Юридический адрес: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ЧЕЛЛОСКИНЦЕВ, 7А  
Фактический адрес: обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Челюскинцев, д. 7а

3. Наименование образцов испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП «ШИПУНОВСКОЕ ЖКХ» СУЗУНСКОГО РАЙОНА, скважина №1, кран, Новосибирская обл, р-н Сузунский, с Шипуново

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.02.2024 09:30 - 09:40

Ф.И.О., должность: Бельская Наталья Владимировна Помощник врача по коммунальной гигиене ОГиЭ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в новосибирской области» в Искитимском районе

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.02.2024 13:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Предписание о проведении экспертизы №54-00-10/017-138-2024 от 11 января 2024 г.

Информация (п.п. 1-5, 7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика; ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ., Акт отбора №32/54-00-10/017-138-2024-024-2 от 14 февраля 2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

Протокол испытаний № 54-00-32/00438-24 от 20.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;  
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 54-00-32/00438-07-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;

ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод.

Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод

титриметрическим методом

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Залодской номер
1	Анализаторы жидкости лабораторные, Анализатор жидкости лабораторный серии «Анион 4100» модель «Анион-4150»	744
2	Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53.ВИ 569

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 14.02.2024 13:35 Место осуществления деятельности: 633208, Новосибирская обл, Искитим г, Юбилейный пр-кт, дом 4а дата начала испытаний 14.02.2024 13:45, дата окончания испытаний 20.02.2024 10:36					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,80±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Железо	мг/дм <sup>3</sup>	2,01±0,30	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
3	Запах при 20 °С; запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5,6
4	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	3,32±0,66	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Перманганатная окисляемость	мг/дм <sup>3</sup>	2,24±0,22	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности P=0,95 и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола:

В.М. Кондакова, Инженер

Конец протокола испытания № 54-00-32/00438-24 от 20.02.2024